

Datum/Date: 22.01.2013 Mew/Cey/st

**PRÜFZEUGNIS**  
**TEST CERTIFICATE**

Nr./No.: 201320160/3210

**über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen für nassbelastete Barfußbereiche**  
***slip resistance test of floorings wet loaded barefoot areas***

<b>1</b>	<b>Auftraggeber/ Customer</b>	Hahn Kunststoffe GmbH Gebäude 1027 55483 Hahn-Flughafen
<b>2</b>	<b>Prüfmuster/ Test specimen</b>	Bodenbeläge aus Recycling-Kunststoff Typ / type: Hanit® Terrassendiele
2.1	Hersteller/ Manufacturer	Hahn Kunststoffe GmbH
2.2	Bauart, Bezeichnung/ Type, designation	Stegbohlen mit Längsrillen aus LDPE/HDPE und PP Kunststoffen, entsprechend beiliegender Zeichnung
	Kennzeichnung/ Marking	-, -
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung/ Intended use	Einsatz in nassbelasteten Barfußbereichen mit Rutschgefahr <i>Use in working areas with slipping hazards</i>
2.4	Datum der Herstellung/ Date of fabrication	-, -
2.5	Weitere Angaben/ Further details	Form und Größe / size (mm): auf Anfrage Farbe / colour: auf Anfrage Oberfläche / surface: Längsrillen

**3 Prüfung/  
Testing**

- 3.1 Art der Prüfung/  
*Typo of test* Baumusterprüfung  
*type-examination*
- 3.2 Datum der Prüfung/  
*Date of testing* 14.01.2013
- 3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/  
*Test method, requirements* BGI/GUV-I 8627 und DIN 51097

*Prüfergebnis / test result:*

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels:  
*Total mean of inclination angle:*

Terrassendiele längs: 14,2 °  
Terrassendiele quer: 22,0 °

- 4 Beurteilung, Eignung/  
Assessment, suitability  
(Besondere Hinweise/  
Special remarks)** Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: A  
*Evaluation group of slip resistance:*

**Prüfstellen / testing institute:**

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin

**Hinweis / remark:**

Das Datenblatt und die Zeichnung sind Bestandteile dieses Prüfzeugnisses.  
*The data sheet and the installation guide are part of the test certificate.*

**5 Gültigkeit des Prüfzeugnisses/  
Validity of Test Certificate**

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:  
*As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:*

21.01.2018

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.  
*Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.*

**6 Allgemeine Hinweise/  
General remarks**

Dieses Prüfzeugnis besteht aus  
*The present Test Certificate consists of*

3

Seiten.  
*Pages.*

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

*Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being quoted.*

**Dieses Prüfzeugnis berechtigt nicht zur Verwendung des GS-Zeichens, DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.**

*The present Test Certificate does not warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or CE-mark.*

Im übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

*In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.*


Für die Beurteilung  
*For the assessment*


Für die Prüfung  
*For the testing*

  
-----  
Dr.-Ing. Detlef Mewes  
Fachzertifizierer(in)  
*Certification officer*

  
-----  
Orhan Ceylan  
Leiter(in) des Prüflabors  
*Head of Testlaboratory*

Diese Anlage ist  
Bestandteil des  
Prüfzeugnisses  
Nr. 201320160/3210  
*Cyber*





**Die Neuheit von hanit®!**

Mit dem neuen Belag „TOPDECK“ wählen Sie die Innovation für Ihren Balkon- oder Terrassenbelag.

Komplett aus Recycling Kunststoff hergestellt hat der Belag Vorteile, die ihm gegenüber herkömmlichen Lösungen aus Holz- und Holz-Kunststoff-Gemischen hervorheben.

**Vorteile / Eigenschaften:**

- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Widerstandsfähig gegen Algen, Pilze und Schimmel
- ✓ Splitterfrei
- ✓ Ausführung mit Doppelnut - Verschraubung mit Klippsystem
- ✓ Große Profilbreite (19,5 cm) - hohe Verlegeleistung
- ✓ 100 % recycelbar
- ✓ Unterkonstruktion aus gleichem Material
- ✓ Moderne Breitribbenstruktur

**Technische Daten und Preise:**

Stärke	Breite	Länge	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
cm	cm	cm	ca. kg	grau	grau	braun	braun
2,8	19,5	100	5,1	TG2820100	7,58 €	TB2820100	7,94 €
2,8	19,5	150	7,7	TG2820150	11,30 €	TB2820150	11,85 €
2,8	19,5	200	10,2	TG2820200	14,87 €	TB2820200	15,60 €
2,8	19,5	300	15,3	TG2820300	22,17 €	TB2820300	23,26 €

**Einsatzbereiche:**

- ✓ Balkone
- ✓ Terrassen
- ✓ Sitzplätze
- ✓ Gartenwege
- ✓ Pavillions



Diese Anlage ist  
Bestandteil des  
Prüfzeugnisses  
Nr. 201320160/3210  
*Ceylan*

